

SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT ET ZONAGE DE L'ASSAINISSEMENT COMMUNAL

Plan du zonage d'assainissement



Cartographie de l'aptitude des sols à l'assainissement non collectif

PROJET	ETUDE	Dessiné par	Veldier	Approuvé par	N. GILLES
Zonage	1/4000ème	DT	NZ	OH	2

DATE	INDICE	MODIFICATIONS
20/10/2015	0	Projet initial

Légende

- **Unité 1 :** sol défavorable à l'assainissement non collectif en raison de la présence d'eau à faible profondeur. Nécessite un terre orfivration ou filtre compacte sur dalle de lésage.
  - **Unité 2 :** sol peu favorable à l'assainissement non collectif en raison de la présence d'un engorgement saisonnier. Nécessite un filtre à sable drainé.
  - **Unité 3 :** sol favorable à l'assainissement non collectif avec quelques contraintes du fait de la présence d'un sous-sol trop litrent. Nécessite un filtre à sable non drainé.
  - **Unité 4 :** sol apte sans restriction à l'assainissement non collectif. Epuration et infiltration en sol naturel (tranchées d'épandage ou lit d'épandage à faible profondeur selon la place disponible).
- Réseau Eau Pluviales
- Réseau Eaux Usées

