



# Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale

## Article R. 122-3-1 du code de l'environnement

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.  
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative.

Ce document est émis par le ministère en charge de l'écologie.

Ce formulaire peut se remplir facilement sur ordinateur. Si vous ne disposez pas du logiciel adapté, vous pouvez télécharger Adobe Acrobat Reader gratuitement [via ce lien](#)

Cadre réservé à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas

Date de réception :   /   /

Dossier complet le :   /   /

N° d'enregistrement :

## 1 Intitulé du projet

Unité de stockage par batteries d'électricité, raccordée à la sous-station RTE du Manoir.

## 2 Identification du (ou des) maître(s) d'ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)

### 2.1 Personne physique

Nom

Prénom(s)

### 2.2 Personne morale

Dénomination

TagEnergy

Raison sociale

N° SIRET

9 0 9 0 2 9 8 0 3 0 0 0 1 4

Type de société (SA, SCI...)

SA

Représentant de la personne morale :  Madame

Monsieur

Nom

Woitiez

Prénom(s)

Franck

### 3 Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et dimensionnement correspondant du projet

N° de catégorie et sous-catégorie	Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d'autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)
32. postes de transformation d'au moins 63kV  ICPE: 2925 - accumulateurs électriques IOTA: 2.1.5.0	Création d'un poste de transformation privé 90kV, à proximité immédiate de la parcelle accueillant le poste électrique RTE du Manoir, en vue de s'y connecter, sans lignes aériennes Pas de production d'hydrogène mais puissance supérieure à 600kW : soumis à déclaration Le projet pourrait potentiellement être soumis à déclaration pour cette rubrique

#### 3.1 Le projet fait-il l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux I et II de l'article R.122-2-1 du code de l'environnement ? (clause-filet) ?

Oui  Non

#### 3.2 Le projet fait-il l'objet d'une soumission volontaire à examen au cas par cas au titre du III de l'article R.122-2-1 ?

Oui  Non

### 4 Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire.

#### 4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Projet de stockage d'électricité par le biais d'armoires ou containers de batteries (= association d'accumulateurs) raccordés au réseau électrique public en HTB 1 (90 000 V).

Le projet occupera une surface minimale d'environ 1,6ha, et sera situé sur des parcelles à urbaniser, évitant ainsi toute utilisation d'espace agricole, naturel ou forestier.

L'emprise au sol sera minimisée avec utilisation, dès que possible, de plots en béton ou de pieux vissés plutôt que de dalles en béton.

Le projet est à proximité directe avec le poste RTE ce qui évite toute consommation d'espace supplémentaire (notamment constructible ou agricole).

Aucune démolition n'est prévue.

#### 4.2 Objectifs du projet

Stockage d'électricité par soutirage et injection sur le réseau électrique public pour les applications suivantes:

- Apport de capacité/flexibilité supplémentaire pour assurer la résilience du réseau électrique public ;
- Contribution au réglage de la fréquence du réseau ;
- Lissage de la production électrique (notamment issue des énergies renouvelables) ;
- Stabilité du réseau de transport d'électricité français et indépendance énergétique en cas de tension du réseau européen.

## 4.3 Décrivez sommairement le projet

### 4.3.1 Dans sa phase travaux

- Décaissement du terrain, stabilisation et mise en place de gravier/calcaire concassé ;
- Tirage de câbles électriques enterrés à moyenne tension ;
- Installations d'armoires ou containers de batteries sur fondations ou plots béton (avec préférence pour les plots bétons dès que cela est possible) ;
- Installation d'onduleurs et transformateurs moyenne tension sur fondations ou plots béton ;
- Installation de containers de commutation ;
- Installation d'un poste électrique HTB2 en vue de connecter le projet au réseau public ;
- Connexion des infrastructures, tests et mise en service.

### 4.3.2 Dans sa phase d'exploitation et de démantèlement

- Pilotage du site à distance (instructions de soutirage et d'injection) ;
- Contrôle et prise de mesures occasionnelles ;
- Maintenance préventive et curative sur site, nécessitant parfois le remplacement d'équipements, mais ne générant que très peu de passage sur site ;
- Lorsque l'exploitation de l'infrastructure de stockage touche à sa fin et si aucun accord tacite et autorisation associée pour installer de nouveaux équipements n'est obtenu (auquel cas les anciens équipements seront retirés du site et recyclés), alors les installations seront démontées et le site remis dans son état d'origine.

Il n'y a aucune émission de fumées, gaz ou autres émissions durant l'exploitation du site ni pendant son démantèlement.

## 4.4 À quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?

① La décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

- Examen au cas par cas préalable à étude d'impact par la DREAL de Normandie
- Demande de certificat d'urbanisme en mairie de Pitres
- Déclarations ICPE et IOTA "loi sur l'eau" (si applicable)
- Dépôt de demande de permis de construire

#### 4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques du projet	Valeurs
Zone d'implantation maximale; Emprise maximale avec fondations, longrines ou plots béton pour l'implantation des équipements (incluant poste de transformation haute tension) ; Reste des espaces : chemins d'accès, de zones d'entreposage en phase chantier, d'écartement de sécurité entre les équipements, de végétation visant à limiter l'impact visuel du projet, bassin de rétention d'eau, espaces verts...	22 000m2 maximum 2 000 m2 maximum 20 000 m2

#### 4.6 Localisation du projet

##### Adresse et commune d'implantation

Numéro :  Voie :

Lieu-dit :

Localité :

Code postal :      BP :    Cedex :

##### Coordonnées géographiques<sup>[1]</sup>

Long. :   °   ,   " E Lat. :   °   ,   " N

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7°a), 9°a), 10°, 11°a) b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 43° a), b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement

Point de départ : Long. :   °   ,   " Lat. :   °   ,   "

Point de d'arrivée : Long. :   °   ,   " Lat. :   °   ,   "

Communes traversées :

Précisez le document d'urbanisme en vigueur et les zonages auxquels le projet est soumis :

Le projet se situe dans une zone AUz (à urbaniser) définie par le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) SEINE-EURE.

 Joignez à votre demande les annexes n°2 à 6.

#### 4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?

Oui  Non

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage avait-il fait l'objet d'une évaluation environnementale ?

Oui  Non

[1] Pour l'outre-mer, voir notice explicative.

**4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et indiquez à quelle date il a été autorisé ? En cas de modification du projet, précisez les caractéristiques du projet « avant /après ».**

## 5 Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

① Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous référer notamment à l'outil de cartographie interactive Géo-IDE, disponible sur le site de chaque direction régionale.

Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Projet situé à 660m de la zone ZNIEFF II "LES ÎLES ET BERGES DE LA SEINE EN AMONT DE ROUEN" Projet situé à plus de 1,6 km de la zone ZNIEFF I "LE BOIS DE PÎTRES" et à plus de 1,9km de la zone ZNIEFF I "La Grande Île à Poses et Amfreville-sous-les-Monts"
En zone de montagne ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans une zone couverte par un arrêté de protection de biotope ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sur le territoire d'une commune littorale ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (nationale ou régionale), une zone de conservation halieutique ou un parc naturel régional ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un bien inscrit au patrimoine mondial ou sa zone tampon, un monument historique ou ses abords ou un site patrimonial remarquable ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La commune de Pitres fait l'objet d'un PPRI mais le projet de stockage est situé en dehors des zones à risques (zone constructible), voir annexe.
Si oui, est-il prescrit ou approuvé ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Approuvé.
Dans un site ou sur des sols pollués ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans une zone de répartition des eaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine ou d'eau minérale naturelle ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un site inscrit ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Le projet se situe-t-il dans ou à proximité :	Oui	Non	Lequel et à quelle distance ?
D'un site Natura 2000 ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Projet situé à plus de 590m de la zone Natura 2000 Habitat-Faune-Flore "Iles et berges de la Seine dans l'Eure"
D'un site classé ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## 6 Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations disponibles

### 6.1 Le projet est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
<b>Ressources</b>	Engendre-t-il des prélèvements d'eau ? Si oui, dans quel milieu ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Impliquera-t-il des drainages/ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Une fois construit, le projet présentera une surface en partie imperméabilisée en comparaison avec l'usage précédent du site (friche). La surface d'imperméabilisation des sols sera néanmoins la plus réduite possible. Cette modification impliquera la mise en place de drains dimensionnés selon la surface imperméabilisée et de bassins de rétention et infiltration pour la gestion des eaux de pluie, conformes aux règles ICPE.
	Est-il excédentaire en matériaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pas nécessairement dans la mesure où la couche de terre décaissée pourrait être déposée sur site. Si une approche alternative consistant à déplacer tout ou partie de la terre superficielle décaissée sur un autre site est jugée pertinente, cette option pourrait être envisagée.
	Est-il déficitaire en matériaux ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Au-delà des équipements électriques et des fondations béton des containers, un apport en gravier venant de l'extérieur permettra la stabilisation de la surface du projet.
	Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
<b>Ressources</b>	Est-il en adéquation avec les ressources disponibles, les équipements d'alimentation en eau potable/ assainissement ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Milieu naturel</b>	Est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Si le projet est situé dans ou à proximité d'un site Natura 2000, est-il susceptible d'avoir un impact sur un habitat / une espèce inscrit(e) au Formulaire Standard de Données du site ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	La zone visée est actuellement en friche, le projet permet donc au contraire de revaloriser le terrain.
<b>Risques</b>	Est-il concerné par des risques technologiques ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	De tels événements sont rares et les batteries sont soumises à des dispositions très strictes en lien avec le risque de départs de feu, y compris en vue d'empêcher tout risque de propagation, au travers de la rubrique ICPE 2925. Cette régulation impose des distances de sécurité entre équipements, des dispositifs de contrôle et de sécurité d'emballage thermique, ou la mise en place d'équipements de gestion de crise (réserve d'eau, plots incendie, etc). De plus, de tels dispositifs ne présentent pas de risques technologiques majeurs.
	Est-il concerné par des risques naturels ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des risques sanitaires ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Il existe un risque théorique lié à la possibilité d'une combustion de container de batteries au Lithium, qui pourrait générer de manière temporaire l'émission de gaz, mais en quantités insuffisantes pour créer des risques sanitaires.
	Est-il concerné par des risques sanitaires ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Par ailleurs, les éventuelles eaux d'extinction polluées issues d'un tel événement seraient stockées dans un bassin de rétention en vue d'un traitement adéquat, permettant également d'exclure un risque sanitaire dû à l'infiltration d'eaux polluées.



Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Nuisances	Engendre-t-il des déplacements/des trafics ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Uniquement en phase de chantier, durant quelques mois minimum et jusqu'à un an et demi. En phase d'exploitation les déplacements sont négligeables, le site étant essentiellement piloté à distance.
	Est-il source de bruit ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Les batteries et onduleurs sont équipés de ventilateurs permettant leur refroidissement, lesquels émettent un bruit perceptible à proximité immédiate du projet. Compte-tenu de l'éloignement du projet avec les bâtiments les plus proches,
	Est-il concerné par des nuisances sonores ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	aucune nuisance sonore n'est anticipée. Cependant une étude acoustique sera réalisée visant à définir (si elles s'avèrent nécessaires) des mesures d'atténuation permettant de maintenir l'émergence sonore au niveau réglementaire.
	Engendre-t-il des odeurs ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des nuisances olfactives ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des vibrations ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des vibrations ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des émissions lumineuses ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il concerné par des émissions lumineuses ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Émissions	Engendre-t-il des rejets dans l'air ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Engendre-t-il des rejets liquides ?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Si oui, dans quel milieu ?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Émissions	Engendre-t-il des effluents ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il la production de déchets non dangereux, inertes, dangereux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Patrimoine/Cadre de vie/Population	Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le projet se situe dans une ZPPA mais à distance de tout monument classé ou historique.
	Engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme, aménagements), notamment l'usage du sol ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le projet n'entraîne aucune modification sur les activités humaines, le terrain étant en friche et dans une zone à urbaniser.

## 6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou approuvés ?

Oui     Non

**Si oui, décrivez lesquelles :**

Impact visuel et sonore cumulé avec le poste électrique public à proximité immédiate.

---

### 6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

Oui  Non

Si oui, décrivez lesquelles :

---

### 6.4 Description des principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables

---

### 6.5 Description, le cas échéant, des mesures et caractéristiques du projet susceptibles d'être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine (en y incluant les scénarios alternatifs éventuellement étudiés) et permettant de s'assurer de l'absence d'impacts résiduels notables. Il convient de préciser et de détailler ces mesures (type de mesures, contenu, mise en œuvre, suivi, durée).

Éloignement du projet avec les habitations les plus proches pour limiter les impacts paysagers ou sonores, et réalisation d'une étude acoustique permettant de confirmer l'absence d'impact au niveau des récepteurs les plus proches. Mise en place de barrières acoustiques ou autres procédés réduisant l'impact sonore de l'infrastructure dans le cas où l'étude acoustique le recommanderait.

Si nécessaire, mise en place de solutions de gestions des eaux (drains, ou bassins de rétention ou autre) en cohérence avec l'analyse hydrologique réalisée sur site.

Réduction de la surface imperméabilisée en favorisant les solutions avec le moins d'emprise (plots en béton).

Mise en place de haies paysagères pour limiter l'impact visuel du projet et permettre, si besoin, la nidification de certaines espèces présentes à proximité du site.

Engagement contractuel de démantèlement en fin de vie, avec mise en place d'une garantie financière de démantèlement avant la fin de vie, en ligne avec les attentes des propriétaires du foncier exploité.

## 7 Auto-évaluation (facultatif)

**i** Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

Les dispositions ci-dessus sont de nature à permettre une excellente intégration du projet.

Le contexte actuel du marché de l'énergie rend urgent la mise en oeuvre de projets de flexibilité, comme l'a suggéré la Commission de Régulation de l'Énergie dans une délibération publiée le 7 avril 2022. De plus, ces projets de stockage sont désormais clé pour la transition énergétique, car ils permettent d'assurer la stabilité du réseau électrique et accompagner le déploiement des énergies renouvelables en France. Ces infrastructures répondent ainsi à une Raison Impérative d'Intérêt Public Majeur (RIIPM) dans le cadre de la loi d'Accélération des Énergies Renouvelables (loi AER), votée en mars 2023.

Enfin le projet serait développé sur une zone à urbaniser, impropre à la culture et à la construction (câbles, poste RTE...).

## 8 Annexes

### 8.1 Annexes obligatoires

Objet		
1	Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - <b>non publié.</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Si le projet fait l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux I et II de l'article R.122-2-1 du code l'environnement (clause filet), la décision administrative soumettant le projet au cas par cas.	<input type="checkbox"/>
3	Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe).	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain.	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c), 7°a), 9°a),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), 9°a), 10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement : plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est susceptible d'avoir des effets.	<input checked="" type="checkbox"/>

## 8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire

*i* Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent.

Objet		
1	Plan de situation par rapport à d'autres zones d'intérêt - Situe la parcelle par rapport au PPRI de la commune de Pitres - Voir partie 5	<input checked="" type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>

## 9 Engagement et signature

Je certifie sur l'honneur avoir pris en compte les principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus


Nom

Prénom

Qualité du signataire

À

Fait le   /   /



Signature du (des) demandeur(s)