

Mairie
Monsieur le Maire
11 place de la mairie
50680 SAINT-JEAN-DE-SAVIGNY

PÔLE ENVIRONNEMENT ET INGENIERIE
Direction eau, assainissement et infrastructures

Dossier suivi par : Laureen LEMESLE
02.14.16.30.65 / Courriel : laureen.lemesle@saint-lo-agglo.fr
Nos Réf. : 2019-340 / 2019-693
Vos Réf. : PC 050 491 19 W0003 / DDSIS

À Saint-Lô, le 5 novembre 2019

Objet : Avis sur permis de construire

Monsieur le Maire,


En réponse à votre demande de renseignements concernant le permis de construire référencé en objet, je vous informe des éléments suivants :


- Eau potable : Le terrain est desservi.
La demande de branchement est à faire auprès de la SAUR.
- Eaux usées : Le réseau d'assainissement collectif actuel ne dessert pas la parcelle.
Le projet d'extension du réseau est en cours d'étude.
- Eaux pluviales : Le projet indique la mise en place d'une cuve de récupération des eaux pluviales.
Ce procédé est possible. Il faut néanmoins prévoir un trop-plein qui sera traité par un système d'infiltration adapté à la nature du sol. Ce dispositif peut également servir pour les eaux de ruissellement de voirie.
- Eaux de lavage : Le projet indique que les eaux de la piste de lavage seront traitées (débourbeur, séparateur à hydrocarbures ...) puis dirigées vers le réseau d'eaux usées.
Pour les eaux de l'aire de lavage, prévoir un dispositif de stockage et d'infiltration, sur la parcelle, adapté à la nature du sol.

Je vous prie d'agréer, monsieur le Maire, mes sincères salutations.

Le directeur eau, assainissement et
infrastructures,

Pierre SANCHEZ





Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.





Les informations contenues sur les cartes ne sont pas contractuelles, elles ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité.