



**PRÉFET
DE LA RÉGION
NORMANDIE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
de Normandie**

Décision relative à la réalisation d'une évaluation environnementale prise en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, après examen au cas par cas du projet d'installation photovoltaïque au sol situé route de l'Aigle sur la commune de Mesnil-en-Ouche (Eure)

**LE PRÉFET DE LA RÉGION NORMANDIE,
PRÉFET DE LA SEINE MARITIME,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier des Arts et des Lettres**

- vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment son annexe III ;
- vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2, R. 122-3 et R. 122-6 ;
- vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
- vu l'arrêté du 12 janvier 2017 modifié fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en application de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement ;
- vu le décret du Président de la République du 11 janvier 2023 portant nomination de Monsieur Jean-Benoît ALBERTINI en qualité de préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime ;
- vu l'arrêté préfectoral n° SGAR/23-036 du 30 janvier 2023 portant délégation de signature à Monsieur Olivier MORZELLE, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie ;
- vu la décision en vigueur portant subdélégation de signature à Madame Sandrine PIVARD, directrice régionale adjointe de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie ;
- vu la demande d'examen au cas par cas n°2024-5440 du projet d'installation photovoltaïque au sol situé route de l'Aigle sur la commune de Mesnil-en-Ouche (Eure), déposée sous le n° A4NJ6UIOGE8B par Monsieur Jean-Noël DIEZ de la société DIEZ Entreprise TREGOUET et reçue complète le 21 juin 2024 ;
- vu la contribution de l'agence régionale de santé de Normandie en date du 10 juillet 2024 ;
- vu la consultation de la direction départementale des territoires et de la mer de l'Eure en date du 26 juin 2023 ;

Considérant la nature du projet qui consiste en l'installation de panneaux photovoltaïques située route de l'Aigle sur la commune de Mesnil-en-Ouche dans le département de l'Eure ;

Considérant que le projet disposera d'une puissance de 999 kWc maximum sur une parcelle d'une superficie totale de 17 237 m² qui comprendra 8 462 m² pour l'installation générale dont 4 383 m² seront réservés aux panneaux photovoltaïques, chaque module photovoltaïque représentant une production d'électricité prévisionnelle de 1,2 GWh, soit l'équivalent de la consommation de 385 foyers hors chauffage ;

Considérant que le projet fera l'objet d'une déclaration préalable ; qu'il relève de la rubrique 30 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, relative aux « installations photovoltaïques de production d'électricité » ; que s'agissant d' « Installations photovoltaïques d'une puissance égale ou supérieure à 300 kWc et inférieure à 1 MWc » un examen au cas par cas est prévu afin de déterminer si la réalisation d'une évaluation environnementale est nécessaire ;

Considérant que le projet répond notamment à l'objectif de développement des énergies renouvelables, que l'ensemble de l'énergie produite sera réinjecté dans le réseau public ;

Considérant que le projet est situé :

- en zone agricole, route de l'Aigle, sur la commune de Mesnil-en-Ouche, dans le département de l'Orne ;
- à 5,91 km du site Natura 2000 le plus proche, soit la zone spéciale de conservation de la « Risle, Guiel, Charentonne » référencée FR2300150 ;
- hors du périmètre de toutes zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I et II, la ZNIEFF la plus proche de type II, étant située à 1,54 km du site, « La vallée de la Risle de Rugles à Ferrières-sur-Risle » (230031131) la ZNIEFF de type I la plus proche, étant située à 6km du site, « La vallée de la Risle du bois du gouffre aux prairies du rouge moulin » (230030060) ;
- en dehors de tout périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine ;
- en dehors de toute zone humide ou prédisposée à la présence de zone humide ;
- hors de toute zone couverte par un arrêté de protection de biotope (APB) ;
- hors de tout périmètre concerné par la présence d'un site patrimonial remarquable, classé ou inscrit au titre de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, et hors des périmètres de protection de 500 mètres des sites classés ou inscrits ;

Considérant que le projet, dont le début de la phase travaux est prévu fin août pour une durée de trois mois, comprend :

- la préparation du site avec une fauche et broyage de la végétation herbacée, des opérations de nivellement ponctuel ;
- les pieds des tables seront vissés au sol ou enfoncés avec la technique des pieds battus sans aucune artificialisation du sol ;
- l'organisation d'un chemin d'accès sur une largeur de 3 m autour de l'installation photovoltaïque ;
- l'installation d'un poste EDF de raccordement sur 20 m², celui-ci incluant une dalle en béton de 20 cm ainsi qu'une citerne d'eau d'une capacité de 30 m³ ;
- une hauteur en partie basse de 1 m à 1,83 m en partie haute ; un espacement entre les pieux de 2,5 m pouvant aller jusqu'à 3,5 m ;
- l'aménagement de haies végétales en brise vue pouvant monter jusqu'à une hauteur de 2 m ; le renforcement des haies naturelles ;
- la pose d'une clôture périmétrique permettant le passage de la petite faune ;
- la possibilité de permettre une autre activité agricole telle que le pâturage ovin, l'apiculture, la culture d'herbes aromatiques ;

Considérant que le projet dans sa phase d'exploitation et de démantèlement prévoit :

- un système de supervision permettant d'assurer un suivi complet à distance des performances de la centrale ;
- des interventions physiques d'une fréquence de une à cinq fois par an ;
- l'entretien du terrain sans usage de produits phytopharmaceutiques ;
- le démantèlement à la fin de la phase d'exploitation comprenant le tri et le recyclage des matériaux et panneaux photovoltaïques, le démontage du poste électrique ;

Considérant que l'aménagement sera réalisé en dehors de la période de nidification ;

Considérant que le projet ne nécessitera pas de prélèvement d'eau ;

Considérant ainsi qu'au regard de l'ensemble des éléments fournis et des considérations mises en avant par le pétitionnaire pour la réalisation de son projet, celui-ci n'apparaît pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine ;

DÉCIDE

Article 1

Le projet d'installation photovoltaïque située route de l'Aigle sur la commune de Mesnil-en-Ouche (Eure), **n'est pas soumis à évaluation environnementale.**

Article 2

La présente décision, délivrée en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, ne dispense pas des autorisations et des procédures administratives auxquelles le projet peut être soumis.


Une nouvelle demande d'examen au cas par cas est exigible si les éléments de contexte ou les caractéristiques du projet présentés dans la demande examinée évoluent de manière significative.

Article 3

La présente décision sera publiée sur le site internet de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie : <http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr>.

Fait à Rouen, le 18 juillet 2024

Pour le préfet de la région Normandie et par
délégations, la directrice régionale adjointe de
l'environnement, de l'aménagement et du
logement,



Sandrine PIVARD

Voies et délais de recours

Les recours gracieux, hiérarchique ou contentieux sont formés dans les conditions du droit commun. Sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux, un recours administratif préalable est obligatoire. Il peut être gracieux ou hiérarchique et doit être formé dans un délai de deux mois suivant la mise en ligne de la présente décision. Un tel recours suspend le délai du recours contentieux.

Le recours gracieux doit être adressé à :

Monsieur le préfet de la région Normandie
Secrétariat général pour les affaires régionales
7 place de la Madeleine
CS 16036
76 036 ROUEN CEDEX

Le recours hiérarchique doit être adressé à :

Monsieur le ministre de la Transition écologique
Ministère de la Transition écologique
Hôtel de Roquelaure
246 boulevard Saint-Germain
75 007 PARIS

Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter du rejet du recours gracieux ou hiérarchique. Il doit être adressé au :

Tribunal administratif de Rouen
53 avenue Gustave Flaubert
76 000 ROUEN

Ce dernier peut être également saisi par l'application Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr