

COMPTE-RENDU DE REUNION / VISITE

Service risques industriels

Date : 02/03/2021

Lieu : Veolia – Oissel

Heure de début :

9h30

Heure de fin :

10h30

Ordre du jour : réunion à la demande de l'exploitant –

Affaire suivie par : ██████████

| Participants | Qualité |
|--------------|---------|
| ██████████ | Véolia |
| ██████████ | Véolia |
| ██████████ | SDIS76 |

----- POINTS ABORDES -----

1) Objet de la réunion :

Dans le cadre de la croissance de l'activité Bois, Véolia régularise sa situation vis à vis des autorités. L'exploitation aujourd'hui autorisée à stocker 2500 tonnes de bois souhaite passer à 6000 tonnes.

Dans ce cadre, l'exploitant prévoit la réalisation d'îlots de stockage de matière bois confinée dans des murs en « mégablocs » d'une largeur de 80 cm et haut de 4 mètres.

En cas de départ de feu, les opérateurs de la chargeuse et du broyeur présents sur zone sont formés au maniement des lances canons situées sur les trois poteaux incendie bordant la zone de stockage bois.

Le projet prévoit le stockage de 6000 tonnes de bois en 5 îlots.

2) Avis du SDIS 76 :

Mon service recommande que ces tas de bois soient isolés dans des zones murées et distantes d'au moins 10 mètres, afin de limiter le risque de propagation d'un tas vers un tas voisin.