

COMMUNE DE DEVILLE LES ROUEN

Construction d'une Piscine (76)

MAITRE D'OUVRAGE :

COMMUNE DE DEVILLE LES ROUEN

Hôtel de Ville

1, place François Mitterrand – BP 73

76250 DEVILLE LES ROUEN

☎ : 03 32 82 34 80 – 📠 : 02 35 76 35 21





@: finances@mairie-deville-les-rouen.fr



DOSSIER AVANT PROJET DEFINITIF (APD)

NOTE TECHNIQUE DIA-ICPE

A Rouen
Le 30 Janvier 2019

ARCHITECTE MANDATAIRE  OCTANT ARCHITECTURE	SELAS OCTANT ARCHITECTURE 11 RUE DUMONT D'URVILLE CS 91312 76178 ROUEN CEDEX 1 ☎ : 02.35.59.64.40 📠 : 02.35.60.50.20 @: octant@octant-architecture.fr	ÉCONOMISTE VRD / PAYSAGE ACOUSTIQUE
ARCHITECTE D'OPERATION 	ACAU 35, rue du Pré de la Bataille 76000 ROUEN ☎ : 02 35 70 56 30 📠 : 02 35 15 20 05 @: contact@acau-architectes.fr	ARCHITECTE D'OPERATION
BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES 	SOJA INGENIERIE 11 RUE DUMONT D'URVILLE CS 91312 76178 ROUEN CEDEX 1 ☎ : 02.32.91.02.98 📠 : 02.35.61.38.41 @: bet@soja-ing.fr	FLUIDES / SSI
BUREAU D'ETUDES STRUCTURE 	SEBAT 11 RUE DUMONT D'URVILLE CS 91312 76178 ROUEN CEDEX 1 ☎ : 02.35.65.00.03 📠 : 02.35.65.67.70 @: bet@sebat-ing.fr	STRUCTURE

Le centre aquatique à Déville-lès-Rouen présente des locaux de stockage produits. Après vérification, ces produits sont les suivants :

Chlore liquide	Désinfection de l'eau de bassins Produit utilisé : Hypochlorite de sodium	500 Litres
Acide liquide	Correction du pH Produit utilisé : Acide chlorhydrique	500 Litres

Par conséquent, au regard des volumes stockés, le projet ne fait pas objet d'une déclaration au titre de la nomenclature ICPE.