



Granville

Reportage photographique et détails de pose de canalisation entre le Bas Theil et le réservoir de St Nicolas, après réunion du 10/09/2019 avec les ATD

Sous réserve et en attente de réalisation des investigations complémentaires (géodétection)



Zoom 1



Rue de la Fontaine Jolie
Traversée par tranchée ouverte ou forage dirigé (fosse de tir sous espaces verts)

Pose sous accotement puis sous chaussée

Raccordement au réservoir de St Nicolas
Dispositions à convenir
Rue de Saint Planchers : pose de canalisation sous chaussée et accotement




Pose majoritairement sous chaussée
(accotement si possible mais étroitesse +
réseaux existants)

Attention : ce secteur est particulièrement
concerné par la présence de HAP dans les
enrobés



Zoom 2

Fosse de départ



Fosse de réception



Forage dirigé – traversée de la RD 971
Fosse de départ côté est, fosse d'arrivée côté ouest
Attention : fosse à côté d'un poste de transformation
En attente des récépissés de DT (lancées le 28/08/2019) et IC



Point bas : pose d'une vidange

Exutoire possible dans le regard
(traversée de cours d'eau busé)




Début de pose sous accotement puis alternance chaussée / accotement en
fonction de la largeur des accotements, de l'encombrement du sous-sol et des
réseaux aériens sur poteaux comportant des socles en béton



Zoom 3

Pose alternée chaussée / accotement en fonction de la largeur des accotements, de l'encombrement du sous-sol et des réseaux aériens sur poteaux comportant des socles en béton



Point bas identifié
Vidange en regard ou
vers exutoire


Vers la Sablonnière
Une traversée de voirie puis pose sous
accotement côté droit sens sud – nord



Zoom 3 - variante




Chemin étroit d'une longueur de 360 mètres
Conditions d'accès par engins et approvisionnement des matériaux et fournitures particulièrement complexes.
Débroussaillage
Chemin de randonnée + panneau d'information
Pose d'une vidange par surverse dans cours d'eau
Pose de ventouse entre deux champs
RD 154 : pose de la canalisation sous chaussée ou sous accotement, variable en fonction de l'encombrement du sous-sol et largeur des accotements





La Sablonnière : réseau AEP récent côté gauche
Pose de la future conduite côté droit dans le sens sud-nord



Pose de la canalisation côté sud de la Route de
St Planchers, sous accotement

Forage dirigé
Fosse de départ dans le chemin, fosse de
réception sous accotement opposé

Croisement de
canalisation AEP
récente

